

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Rapport de viste: contrôle d'une installation photovoltaïque

| | | |
|--|---|---|
| Date du contrôle: 03/07/2023 | Agent-Visiteur: Hicham Mellouk | Conclusion: Conforme |
| Lieu du contrôle: Rue grimard 91 Montignies-sur-Sambre 6061 | Type de contrôle: Avant la mise en service (6.4) | Testeur d'installation: TI-022/6070134 |
| Numéro de rapport: 9.529 | Date d'émission: V1 03/07/2023 17:08:21 | |

Données générales

| | |
|---------------------------|---|
| Adresse de l'installation | Rue grimard 91 Montignies-sur-Sambre 6061 |
| Propriétaire | |
| Adresse du propriétaire | Rue grimard 91 Montignies-sur-Sambre 6061 |
| Installateur | |

Données de raccordement

| | |
|---------------------------|--------------------|
| GRD | Ores |
| Code EAN | 541449020706215549 |
| Protection générale | 40 A |
| Tension de service | 2X230 V |
| Numéro de compteur | 490154 |
| Index jour | 020298,7 |
| Protection différentielle | 300mA - 40A |

Installation Photovoltaïque

| | |
|----------------------|-------|
| Pn module: | 420 W |
| Nombre de modules: | 8 |
| Pn module 2: | 420 W |
| Nombre de modules 2: | 8 |
| Onduleur(s) | |

| Constructeur | Modèle | Puissance AC max (VA) |
|--------------|-------------------|-----------------------|
| Huawei | SUN2000-4.6KTL-L1 | 5000W |

Numéro de série onduleur 1: TA22A0389373

Contrôles et mesures

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Résistance de terre | 6 Ω |
| Isolement | >5MOhms |
| Raccordement | OK |
| Contact direct et indirect | OK |
| Protection contre les surintensités | OK |
| Matériel fixe | OK |
| Equipotentiellles | OK |

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Schémas

OK

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessible.

L'installation est conforme aux prescription du Livre 1 concernant les installations photovoltaïques domestiques.

Pour le directeur, l'inspecteur:

Annexes

